



Karlsøy
kommune

2026

KARTLEGGING VANNAREID BARNEHAGE

Rom og funksjoner

Versjon 27.04.2026

Innhold

1	Kartlegging nåsituasjon Vannareid barnehage	2
	1.1 Om barnehagen	2
	1.2 Om kartleggingen	2
2	Barn	3
	2.1 Bestemmelser	3
	2.2 Oppsummering kartlegging barnas fasiliteter	4
3	Personal	12
	3.1 Bestemmelser	12
	3.2 Oppsummering kartlegging personalets fasiliteter	12

1 Kartlegging nåsituasjon Vannareid barnehage

1.1 Om barnehagen

Vannareid barnehage har per i dag 10 barn, der 1 barn er under 3 år. Barnehagen er en avdeling under Vannvåg oppvekstsenter, og har felles styrer med Vannvåg barnehage; Reidunn Knutson Dahl.

1.2 Om kartleggingen

Det er ulike krav som gjelder for hhv. Barna etter barnehageloven, og for personal etter arbeidsmiljøloven. Kartleggingen skal derfor belyse barnehagens oppfyllelse av lovpålagte krav for begge gruppene. For kartlegging av oppfyllelse av krav og kvaliteter tilknyttet barna, er det benyttet Byggforsklad 342.107 (Barnehager. Planlegging og utforming) og Helsedirektoratets veileder til forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordning. For kartlegging av krav og kvaliteter mtp. personalet, er det arbeidet fokusert til kapittel 1-3 i arbeidsplassforskriften, med arbeidstilsynets kommentarer.

Kartleggingen er gjort ved fysisk befarings av Marius N. Ingebrigtsen, Ann Charlott Karlsen og Tony Høgtun-Liafjell. Vi har målsatt rom, gått igjennom de ulike funksjoner og kvaliteter til barnehagen. Deretter er dette sammenlignet med byggforsklad og veiledere til forskrifter.

Av forhold som angår innemiljø har ikke foretatt vurdering om luftkvalitet, da dette krever en større vurdering enn vi har hatt tid til i denne omgang.

2 Barn

2.1 Bestemmelser

Hvilke krav som gjelder for fysiske omgivelser i en barnehage er definert i veileder til forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger. En virksomhet må sikre at miljøet som helhet er forsvarlig og følge med på, og rette opp i, forhold som ikke er helsemessig tilfredsstillende. Kravet til helsemessig tilfredsstillende drift er en rettslig standard, som betyr at bestemmelsen viser til faglige normer som gjelder på det aktuelle området.

§4 i forskriften sier at det skal drives på en helsemessig tilfredsstillende måte:

«Virksomhetens fysiske miljø skal være forsvarlig ut fra en vurdering av faktorer i miljøet som kan påvirke barns og elevers helse, trivsel, lek og læring. Dersom forhold knyttet til enkeltfaktorer i miljøet avviker fra faglige normer må virksomheten kunne dokumentere at det fysiske miljøet likevel er tilfredsstillende. Virksomhetens lokaler og uteområder skal være utformet slik at de fremmer helse, trivsel, lek og læring for alle barn og elever. Behovene til barn og elever med funksjonsnedsettelse skal ivaretas. Lokaler og uteområder skal kunne dekke behov for aktivitet og hvile, og forebygge sykdom, skader, ulykker, overgrep og andre alvorlige hendelser».

Veilederen til forskriften lister i punkt 2 og 3 opp både generelle og detaljerte krav til innhold og kvalitet til barnehagen.

I meld.st. 6 (2019-2020) understrekes det at lokaler og uteområder som er fysisk tilrettelagt for alle, er en forutsetning for inkludering.

For at barnehagens formål og innhold skal kunne oppfylles slik det er beskrevet i forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, er det en forutsetning at de fysiske omgivelsene er tilfredsstillende både for barn og personale. Et barn som ikke har de fysiske omgivelsene som det stilles krav om vil ha dårligere forutsetninger for å ta del i lek, læring og danning, eller for å ta imot trøst eller omsorg. På samme måte vil et personal som ikke får dekket sine behov til de fysiske omgivelsene som arbeidstaker ha dårligere forutsetninger for å kunne utføre de oppgaver som kreves for å utøve sin rolle på en god nok måte.

2.2 Oppsummering kartlegging barnas fasiliteter

Barn	Ja	NG	Nei
Leke- og oppholdsareal inne	x		
Leke- og oppholdsareal ute	x		
Forebygge sykdom		x	
Dekke behov for hvile og rolig aktivitet	x		
Dekke behov for fysisk aktivitet og støyende lek	x		
Forebygge ulykker, skade og andre alvorlige hendelser.	x*		
Sanitære fasiliteter		x	
Universell utforming			x

*Ikke fått befart uteområdet pga. snø.

Leke- og oppholdsareal

Aktuelle krav i lov, forskrift eller veileder	
Henvisning krav	Henvisning i teksten
Barnehageloven	§§1-2
Veileder til forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger	§1 §4
Byggteknisk forskrift	§12-7

Inne

Arealnormen sier at det skal være 4 kvadratmeter netto leke- og oppholdsareal for barn over 3 år og om lag en tredjedel (5,3 kvadratmeter) mer per barn under 3 år. Uteområdet skal ha 6 ganger større lekearealet enn inne.

Det er opp til barnehagemyndighet i kommunen å definere og fastsette leke- og oppholdsareal for godkjenningen. Det kan være ulik praksis fra kommune til kommune hvilke prosedyrer man har til dette. Eksempelvis har miljørettet helsevern i Bergen kommune og miljøretta helsevern i Hallingdal og Valdres følgende krav til leke- og oppholdsareal:

Rom som skal regnes inn i barnehagens leke- og oppholdsareal er det areal som faktisk står til disposisjon for barna. Godkjent leke- og oppholdsareal skal tilfredsstillende krav til rom for varig opphold fastsatt i TEK17, herunder krav til romhøyde, dagslys og utsyn. Dersom for eksempel korridorer og fingsarderover ikke har tilfredsstillende tilgang på dagslys og utsyn vil de ikke telle med i godkjent leke- og oppholdsareal.

Fingarderobe kan telle med i leke- og oppholdsarealet dersom den tilfredsstillende krav til rom for varig opphold, er tilgjengelig for barna og holdes ren.

Kjøkken som ikke er barnesikret og/eller ikke brukes av barna skal ikke regnes med i leke- og oppholdsarealet.

Trafikkarealer/gjennomfartssteder, trange ganger, ganger med mange dører som slår inn skal ikke regnes med i leke- og oppholdsarealet.

Grovgarderobe teller ikke med i leke- og oppholdsarealet.

[Bergen kommune - Krav og anbefalinger til barnehager](#)

[Planlegger du ny barnehage? - Miljøretta Helsevern Hallingdal](#)

Funn

9 barn * 4 = 36 m²

1 barn * 5,3 m²

Totalt 41,3 m²

Byggets potensielle leke- og oppholdsareal

- Kjøkken= 23 m²
- Stort lekerom med romdeler= 26,7 m²
- Lekerom som er kombinert med personalrom = 14,4 m²
- Lekerom sør for fingardarobe = 11,2 m²

Totalt: 128 m²

Av det identifiserte leke- og oppholdsarealet holder fingardarobe tvilsom kvalitet etter hva veiledere beskriver som tillatt leke- og oppholdsareal. Den telles med siden det er vindu som sørger for dagslys inn. Det som gjør at det er tvil om kvaliteten på rommet egner seg som leke- og oppholdsareal er at det går en trafikklinje gjennom garderober som sørger for gjennomgangstrafikk. Av hensyn til forholdsmessighet er det framstår det likevel greit siden det er snakk om lite gjennomgangstrafikk i løpet av dagen.

Ute

Uteområdet skal ha 6 ganger større lekearealet enn inne. Minstekrav i dag blir da:

41,3 m² * 6 = 247,8 m²

Oppmåling i kommune kart



Måleverktøy i kommune kart.no viser at uteområdet er 2175 m², og dermed har tilfredsstillende uteareal med god margin.

Forebygge sykdom

Aktuelle krav i lov, forskrift eller veileder	
Henvising krav	Henvising i teksten
Barnehageloven	§2
Veileder til forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger	§1, §4, §12, §13.
Næringsmiddelhygieneforskriften	§12, §18, Forordning kapittel 1 og 2, artikkel 3 og 4

Av faktorer som bygningen står for er disse identifisert:

1. Dårlig isolert konstruksjon
2. Kjøkken
3. Renholders vaskemaskin-løsning

Dårlig isolert konstruksjon

Tidvis veldig kaldt pga. mangelfull isolasjon. Dette baserer seg på ansattes forklaring og utarbeidet rapport tilknyttet arkivnummer 2023/49-2.

Kjøkkenet

Barnehager som serverer mat regnes som en næringsmiddelvirksomhet. Det stilles da en rekke krav for å sikre at maten er trygg. Barnehager med matservering skal være registrert hos Mattilsynet.

Barnas immunforsvar er ikke fullt utviklet og blir dermed lettere syk enn voksne. Smittestoffer som ikke gir reaksjon på voksne, kan gi store konsekvenser for barn. Det er derfor viktig at matvarene som serveres er trygg å spise.

Hvilke krav som stilles til hygiene i barnehagen, avhenger av hva slags mat som lages og hvor mange barn som får servert maten. Hvis det kun lages enkel brødmat og posesupper, er det færre krav til internkontroll og opplæring av de ansatte enn hvis det er mer omfattende matlaging.

[Mat i barnehager | Mattilsynet](#)

Kjøkkenet skal ha en planløsning som gjør det lett å ha god hygiene, og skal være inndelt i soner for ulike oppgaver. Matlaging og –håndtering skal være atskilt fra oppvasksonen for å unngå forurensning av matvarer og rent utstyr. Oppgavene kan utføres på ulike tidspunkter i tid, hvis det er hygienisk forsvarlig og dere har gode rutiner for å sikre at maten er trygg. Det må være god benkeplass til å lage mat, som å smøre brødmat og tilberede varmmat. Kjøkkenet må ha nok kjøle- og frysekapasitet. Materialene på kjøkkenet (gulv, vegg, innredning) skal være holdbare, tåle bruken og være lette å holde rene. Alle overflater på kjøkkenet skal holdes i god stand slik at de er lette å rengjøre. Malt glassfiberstrie over/ved arbeidsbenk kan være vanskelig å rengjøre, og holdbare og glatte materialer slik som fliser, glatte veggplater eller lignende, bør brukes. Det må være tilstrekkelig ventilasjon i kjøkkenet. Krav om utformingen av lokaler finner du i næringsmiddelhygieneforordningen vedlegg II, kap I, II og V.

[TRYGG MAT I BARNEHAGER](#)


Vurdering kjøkkenet

Kjøkkenet har avstand fra matlagingssone og oppvasksonen, men det er ikke fysisk adskilt. «sonene» er på hver sin arm av benkeplata som danner en rett vinklet L. Det er greit med benkeplass, så om rutiner er gode kan man ivareta forskriftens krav om trygg matservering i henhold til bestemmelsene over. Vurderer det til at byggets utforming i seg selv ikke ivaretar krav til ren/skitten sone slik forskriften omtaler det.

Ikke egen vask for håndvask, så om man skal vaske hendene i matlaging, må man over til «oppvasksonen».



Krav til lokaler



Renholdsrom

Utformingen av renholdsrom gjør at det ikke går å oppbevare utstyr for maskinell rengjøring, noe som igjen kan føre til at man ikke får rengjort på en optimal måte.

Rengjøringsmopper og kluter vaskes i vaskemaskin på personaltoalettet sammen med annet barnehagedriftsmessig tekstilvask, pga. uhensiktsmessig plassering av renholders vaskemaskin. Dette fører til økt smitterisiko.

Rolig aktivitet og hvile inne

Aktuelle krav i lov, forskrift eller veileder	
Henvisning krav	Henvisning i teksten
Barnehageloven	§§1-2
Veileder til forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger	§1, §4, §8
Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver	§3

Det er egne rom med dør som muliggjør det å få dekket behovet for skjerming ifm. rolig lek om det behøves.

Fysisk aktivitet og støyende lek

Aktuelle krav i lov, forskrift eller veileder	
Henvisning krav	Henvisning i teksten
Barnehageloven	§§1-2
Veileder til forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger	§1, §4
Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver	§3

Det er egne rom med dør som muliggjør det å få dekket behovet for støyende lek uten at det går ut over andre barn, om det skulle behøves.

Forebygge Ulykker, skade og andre alvorlige hendelser

Aktuelle krav i lov, forskrift eller veileder	
Henvisning krav	Henvisning i teksten
Byggforskblad 342.107	2; Pkt. 27

Det er montert komfyvern på kjøkken.

Fikk ikke befart om det er støtdempende underlag for fallhøyde over 0,6 m ute pga. snø.

Sanitære fasiliteter

Aktuelle krav i lov, forskrift eller veileder	
Henvisning krav	Henvisning i teksten
Veileder til forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger	§11

Ikke dusj til barna.

Anbefaling er maksimum ti barn per toalett. For de store barna som går på toalett bør man ivareta hensyn om skjerming (dør uten innsyn), og stellerom bør ha innsynsfelt. Dette fordi det er det viktigste tiltaket man kan gjøre for å forebygge overgrep. Dette kan medføre vanskeligheter ved sambruk fordi det er ikke mulig å ivareta begge hensyn samtidig.

I barnehagen er det to toalett på 10 barn, så dette er mer enn minstekravet som stilles Det er både et lite og et stort. Toalettene er ikke lett tilgjengelig fra uteområdet, så det er behov for å kle av seg for å gå på do.

Her er det sambruk mellom stellerom og toalettene, men løsningen fungerer bra, fordi toalettene har egne dører i rommet. Det er ikke innsynsfelt inn til stellerom.



Universell utforming

Aktuelle krav i lov, forskrift eller veileder	
Henvisning krav	Henvisning i teksten
Barnehageloven	§§1-2
Veileder til forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger	§11
Byggforsk 342.107	Pkt. 2; 26

Ikke HCWC til barn.

Barnehagen er ikke stor, så inntrykket sammenlignet med større barnehager er at det er entydig og lett å orientere seg rundt om i bygget. Ikke tilpasset orienterings- /synshemmede barn mtp. kontrastfarger, håndføringer eller ledelinjer.

Ikke befart lekeområde ute pga. snø

Har ikke målt karmmålet på dørene. Korridor/trafikkareal mellom garderobe og kjøkken er 1,5 m bred, og rommene har god plass for å snu rullestol for øvrig.

3 Personal

3.1 Bestemmelser

Arbeidsmiljøloven, heretter AML, sier i §4-1 at standarden for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal til enhver tid utvikles og forbedres i samsvar med utviklingen i samfunnet. Videre står det at arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på fysisk og psykisk helse og velferd.

Av arbeidsplassforskriften fremkommer det i kapittel 2 og 3 konkrete krav som stilles for det fysiske arbeidsmiljøet til arbeidstakere.

3.2 Oppsummering kartlegging personalets fasiliteter

Personal	Ja	NG	Nei
Garderobe		x	
Dusjrom			x
Toaletter	x		
Rom for renholdsutstyr		x	
Spise-/pauserom		x	
Tørkerom			x
Kontorarbeidsplasser	x		
Universell utforming			x

Garderobe

Aktuelle krav i lov, forskrift eller veileder	
Henvisning krav	Henvisning i teksten
Arbeidsmiljøloven	§4-4
Arbeidsplassforskriften	§3-4

Bestemmelser

Personalgarderobe skal etter hovedregelen ha atskilte garderober for kvinner og menn for å ivareta den enkeltes behov og integritet. Garderobe bør ligge i tilknytning til vaskerom eller være kombinert med vaskerom. Garderobe bør ikke ha innsyn. Dette betyr normalt at garderoben må etableres i et eget rom. For at arbeidstakerne skal ha tilstrekkelig plass til tøy, må garderoben innredes med garderobehyller, avlukker, garderobeskap eller liknende. Arbeidstakere som er utsatt for tilsmuss i arbeidet, skal ha atskilte skap for privat tøy og arbeidstøy. Arbeidstakere som arbeider med eller kan være eksponert for stoffer som er

helsefarlige, kan medføre smittefare eller avsetter lukt i tøy og liknende, må ha garderobe for privat tøy og garderobe for arbeidstøy og vaskerom med dusj i hensiktsmessig tilknytning til garderobene.

Resultat av kartlegging

Det er ikke kjønnsdelt garderobe. Siden det er en liten barnehage med ca. 4 ansatte, framstår dette ikke som en utfordring. Garderoben er tilknyttet et romslig toalett som det går an å låse, for å ivareta integritet ved klesskift.

Det er 4 garderobeskap (30*55*200) forbeholdt personalet. Tilbygget der garderoben er tidvis veldig kaldt siden det er utfordringer med lite isolasjon i tilbygget. Det er et tørkeskap til barna i garderoben, som de ansatte også benytter i dag. Det bør være egen tørkeløsning for personalet.

Et problem med garderoben er at den er i trafikklinje, og ikke i eget rom. Det er ikke mulighet for å dusje om man skulle bli tilsmusset.

Garderoben har fått NG i kartleggingen, på grunn av forholdsmessige årsaker. Kvalitet heller klart mer mot «Nei» enn «Ja» for øvrig.

Dusjrom

Aktuelle krav i lov, forskrift eller veileder	
Henvisning krav	Henvisning i teksten
Arbeidsmiljøloven	§4-4
Arbeidsplassforskriften	§3-6

Bestemmelser

Som hovedregel skal det være dusjrom som er plasserte i direkte tilknytning til garderobene. Normalt skal dusjrom være utforma slik at arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne kan bruke rommet.

Generelle krav er at dusjrom er plassert og dimensjonert basert på de aktivitetene og arbeidsoppgavene på arbeidsplassen, det største antallet arbeidstakere som normalt bruker dusjrommet samtidig og at virksomheta skal kunne sysselsette både kvinner og menn.

Dusjrommene skal normalt ikke være sammenblanda med andre funksjoner, som for eksempel toalett, heller ikke handikoptoalett.

Arbeidstakerne skal ha egne dusjrom. Det betyr at dusjrommene ikke skal brukast av andre brukergrupper, som kunder, pasienter eller elever. Dette er av hensyn til integriteten til arbeidstakerne.

Resultat av kartlegging

Det er ikke dusjrom.

Toaletter

Aktuelle krav i lov, forskrift eller veileder	
Henvising krav	Henvising i teksten
Arbeidsmiljøloven	§4-4
Arbeidsplassforskriften	§3-7

Bestemmelser

Virksomhet skal ha passende antall toaletter og det skal være atskilte toaletter for kvinner og menn. I tilknytning til toaletter skal det være håndvask.

Toalettene bør være forbeholdt arbeidstakerne. Det betyr at toalettene som hovedregel ikke skal deles med andre brukergrupper, som publikum, kunder, pasienter eller elever. Toaletter for disse brukergruppene må komme i tillegg til dem som er dedikert for arbeidstakerne.

Toalett og andre sanitæranlegg skal være utformet og innrettet slik at arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne kan arbeide i virksomheten, nå og i framtida. Arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne skal ha tilgang til alle fasiliteter på lik linje med andre arbeidstakere. Kravet om handikaptaolett gjelder så langt det er mulig og rimelig. Det gjelder for både eksisterende arbeidsbygg og ved nybygging, ombygging og bruksendring uavhengig av om virksomheten allerede har arbeidstakere med slike behov.

Resultat av kartlegging

Et personaltoalett, forbeholdt arbeidstakere. Ikke tilrettelagt rullestolbrukere. Sambrukes som lager i dag.



Rom for renholdsutstyr

Aktuelle krav i lov, forskrift eller veileder	
Henvisning krav	Henvisning i teksten
Arbeidsmiljøloven	§4-4
Arbeidsplassforskriften	§3-8

Bestemmelser

Arbeidslokalene eller arbeidsbygget skal ha rom for renholdsutstyr, i form av et renholdsrom eller bøttekott. Rommet for renholdsutstyr må ligge i tilknytning til lokalene som skal renholdes. Rommet for renholdsutstyr må være dimensjonert, innredet og utstyrt i samsvar med den planlagte rengjøringsmetoden.

Rommet må være stort nok til at oppgavene som skal utføres i rommet, ikke medfører uheldige belastninger. Det må være plass til det arbeidsutstyret som brukes, for eksempel rengjøringsvogn og moppevaskemaskin. Rommet bør ha skap eller plass for oppbevaring av rengjøringsmidler, eller det må finnes oppbevaring for dette nært rommet. Det bør være en utslagsvask med varmt og kaldt vann, og være ventilert med undertrykk. Det bør ikke være sammenblandet med andre funksjoner, for eksempel garderobe eller handikoptoalett.

Resultat av kartlegging

Er et bøttekott på 1,4 * 1,5. Det er en hensiktsmessig plassering sentralt i bygget, der det også er utslagsvask med varmt og kaldt vann.

Et problem med dette bøttekottet er at det ikke er plass til rengjøringsvogn eller andre maskiner for maskinell rengjøring. Ventilasjon var fysisk tettet på befaringsdagen.

Spise-/pauserom

Aktuelle krav i lov, forskrift eller veileder	
Henvisning krav	Henvisning i teksten
Arbeidsmiljøloven	§4-4
Arbeidsplassforskriften	§3-5

Bestemmelser

Spiserommet bør ha dagslys og utsyn. Det bør være plass til det største antallet arbeidstakere som skal spise samtidig. Det skal ha plass til bord og stoler med rygg som er tilpasset antallet arbeidstakere. Areal skal minimum være 6 m², og den enkelte spiseplassen skal være minimum 1,2 m². Det skal være plassert, utformet og innredet slik at arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne kan benytte rommet. Det bør være utstyrt med kjøleskap og mulighet til å tilberede måltider, samt ha tilgang til varmt og kaldt vann, blant annet for å kunne ivareta hygieniske forhold.

Spiserommet skal være tilgjengelig for arbeidstakerne når de har behov for det, for å gi mulighet til pause og avkobling. Det skal ikke ha annet utstyr eller innredning enn det som er knyttet til spiseromsfunksjonen. Det betyr at det som hovedregel ikke er akseptert å blande ulike funksjoner, som spiserom og møterom, i samme rom. Det skal normalt være skjermet fra kunder, elever, pasienter og liknende. Hvis spiserommet ikke er i virksomhetens egne arbeidslokaler, bør lokalene ha pauserom.

Resultat av kartlegging

Spiserom er sambruk med kontor. Bord og fire stoler med rygg.

Tørkerom

Aktuelle krav i lov, forskrift eller veileder	
Henvisning krav	Henvisning i teksten
Arbeidsmiljøloven	§4-4
Arbeidsplassforskriften	§3-9

Bestemmelser

I virksomheter som helt eller delvis har utendørs arbeid eller når arbeidet for øvrig gjør det nødvendig, skal det være eget tørkerom eller annen mulighet for å tørke vått tøy og fottøy.

Tørkerom bør ligge nær garderobe og må ha tilstrekkelig kapasitet etter antall arbeidstakere og tørkebehov. For eksempel bør det i barnehager være tilpassede løsninger for tørking av ansattes tøy, i tillegg til tørkeplass eller skap for barnas uteklær.

Resultat av kartlegging

Personalet har ikke eget tørkerom. De kan bruke samme tørkeskap som barna.

Kontorarbeidsplasser

Aktuelle krav i lov, forskrift eller veileder	
Henvisning krav	Henvisning i teksten
Arbeidsmiljøloven	§4-4
Arbeidsplassforskriften	§2-1

Bestemmelser

Arbeidsplasser skal være dimensjonert, innrettet og tilpasset arbeidets art, arbeidsutstyret og den enkelte arbeidstaker. Gulvarealet skal være så stort at det blir tilstrekkelig fri plass til gode og varierte arbeidsstillinger og bevegelser, og slik at arbeidet og bruk av arbeidsutstyr ikke medfører fare for sikkerhet og helse.

Arbeidslokalenes utforming og innredning har betydning for trivsel og samarbeid. Lokalene må ivareta behov for at man kan arbeide rasjonelt og effektivt, på egenhånd og i samvirke med andre, at ingen

isoleres, at det er mulighet til fortrolige samtaler, at det er mulighet til å skjerme seg for konsentrasjon eller hvile, at lokalene har en standard på det nivået som er vanlig ellers i samfunnet, og at standarden ikke er så varierende at det åpenbart kan virke krenkende for enkelte.

Hver arbeidsplass bør ha et gulvareal på minst 6 m². Dette gjelder både enkeltkontor, felleskontor og kontorlandskap. Arealer for atkomst og for fellesfunksjoner kommer i tillegg. Det er alltid nødvendig å vurdere om arbeidsoppgavene kan utføres innenfor det gitte arealet uten at arbeidstakeren blir utsatt for helsefarlig belastning eller fare.

Resultat av kartleggingen

En ped.leder med fast kontor plass, og det er en pult tilgjengelig ved behov for flere kontorarbeidsplasser. 13,5 m² totalt. Sambruk med spiserom.

Universell utforming for ansatte

Aktuelle krav i lov, forskrift eller veileder	
Henvising krav	Henvising i teksten
Arbeidsmiljøloven	§4-4
Arbeidsplassforskriften	§12-1

Bestemmelser

Ved nybygging, ombygging og bruksendringer må det legges særlig vekt på tilrettelegging (universell utforming) som ivaretar også arbeidstakere med blant annet nedsatt bevegelighet, syns- og orienteringshemning og hørselshemning.

Toalett og andre sanitæranlegg skal være utformet og innrettet slik at arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne kan arbeide i virksomheten, nå og i framtida. Arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne skal ha tilgang til alle fasiliteter på lik linje med andre arbeidstakere. Kravet om handikoptoalett gjelder så langt det er mulig og rimelig. Det gjelder for både eksisterende arbeidsbygg og ved nybygging, ombygging og bruksendring uavhengig av om virksomheten allerede har arbeidstakere med slike behov.

Intensjonen bak kravene om universell utforming bygger på prinsippene om likeverd og like muligheter for alle til å delta i samfunnet.

Ved planlegging og utførelse av byggverk som skal ha universell utforming, må det tas hensyn til at personer med funksjonsnedsettelse kan ha reduserte muligheter for å mestre utfordringer som bruken av byggverket innebærer. Nedsatt fysisk kraft og bevegelse, nedsatt syn, nedsatt hørsel, nedsatt kognitivitet (forståelsestap) og allergier påvirker evnen til å mestre utfordringer.

Resultat av kartleggingen

Ikke universelt utformet, hverken for bevegelses- eller orienteringshemmende arbeidstakere.

Trafikkareal og romstørrelse framstår tilfredsstillende, da det er 1,5 m avstand i korridor og romslige rom. Det er ikke universelt utformet WC. Det er en rampe som har en forhøyning før terskel ved hovedinngang.

Framstår mer for barnevognene, og vil nok være begrensende for en rullestolbruker. Det er ikke brukt kontrastfarger, håndføringer eller ledelinjer. Bygget framstår ikke vanskelig å orientere seg i for øvrig, siden det er relativt få rom og lite areal.



Karlsøy
kommune